

新北市立十三行博物館建築維護管理情形

- 一、維護管理規定：依據建築法、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法、消防安全設備檢修及申報辦法、建築物昇降設備設置及檢查管理辦法、用電場所及專任電氣技術人員管理規則。
- 二、維護管理主要內容摘述：
 - (一) 建築物公共安全檢查：
 1. 依建築法 77 條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，每 2 年辦理申報 1 次。
 2. 本館最近一次申報日期為：108 年 12 月 11 日。
 - (二) 消防設備：
 1. 依消防安全設備檢修及申報辦法辦理檢查申報，每年 1 次。
 2. 本館最近一次申報日期為：109 年 5 月 30 日。
 - (三) 昇降設備：
 1. 依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法辦理檢查維護，昇降送貨機每三年一次；昇降設備每年一次，但建築物經竣工檢查合格達十五年者，每半年一次。
 2. 本館檢查維護頻率為每半 1 次，最近一次檢查日期為：109 年 3 月 24 日。
 - (四) 高低壓電氣設備：(無高低壓電氣設備者免)
 1. 依用電場所及專任電氣技術人員管理規則辦理檢查維護，每 6 個月至少檢驗 1 次，每年應至少停電檢驗 1 次。
 2. 本館檢查維護頻率為每 1 次，最近一次檢查日期為：109 年 6 月 11 日。